

Panasonic 仕様書

| | | | | | |
|------------------|-------------|----------|--|--|--------------------------|
| 図面記号一台数 | | | | | |
| 形名 | | | | 4方向天井カセット形 (ヒーターレス/シングル) 《三相電源》 | |
| 総合品番 | | | | PA-P160U3 | |
| 室内・室外ユニット品番 | | | | CS-P160U3 | CU-P160H3 |
| 能力 | 冷房定格〔中間〕 | kW | 14.0 [6.3] (2.7~16.0) | | |
| | 暖房定格〔中間〕 | kW | 15.0 [6.8] (2.7~18.0) | | |
| | 暖房低温 | kW | 13.0 | | |
| | 冷房定格時の顕熱比 | | 0.71 | | |
| COP | 冷房定格〔中間〕 | — | 2.59 [4.74] | | |
| | 暖房定格〔中間〕 | — | 3.52 [5.07] | | |
| | 冷暖平均(定格) | — | 3.06 | | |
| APF | 通年エネルギー消費効率 | — | 4.5/4.5 | | |
| 外形寸法 H×W×D | | mm | 319×840×840 (33.5×950×950) | | 910×940×340 (+70) |
| 製 品 質 量 | | kg | 25 + 〈4〉 | | 71 |
| 外装色(マニール記号) | | | ホワイト (2.5GY 9.0/0.5) | | シルキーシェード (1Y 8.5/0.5) |
| 電 源 | | | | 三相200V 50/60Hz | |
| 電 気 特 性 | 消費電力 | 冷房定格〔中間〕 | kW | 5.40 [1.33] | |
| | | 暖房定格〔中間〕 | kW | 4.26 [1.34] | |
| | | 暖房低温 | kW | 5.00 | |
| | 運転電流 | 冷房定格 | A | 16.3 | |
| | | 暖房定格 | A | 13.0 | |
| | 力率 | 冷房定格 | % | 96 | |
| | | 暖房定格 | % | 95 | |
| | 最大運転電流 | | A | 21.6 | |
| | 始 動 電 流 | | A | — | |
| | 設計圧力 | | MPa | 高圧部4.15, 低圧部2.21 | |
| 圧縮機 | 形 名 × 個 数 | | | | 全密閉ロータリー式×1 |
| | 電動機定格出力(極数) | | kW | 3.8 (4P) | |
| | 冷凍機油 | 種 別 | エーデル油 | | |
| | 機油 | 封入量 | L | 1.4 | |
| クランクケースヒーター | | W | — | | |
| 容 量 制 御 | | % | インバーター方式 | | |
| 冷媒・封入量 | | kg | — | | HFC [R410A]・2.75 |
| 冷媒制御方式 | | | 電子制御弁 | | |
| 除 霜 方 式 | | | 逆サイクル、マイコンディアイサ | | |
| 熱 交 換 器 | | | プレートフィン付チューブ | | |
| 送風装置 | 形 名 × 個 数 | | ターボファン×1 | | プロペラファン×1 |
| | 定 格 風 量 | | m ³ /min | 急36 強29 弱23 65 | |
| | 機 外 静 圧 | | Pa | | |
| 電動機定格出力(極数) | | kW | 《DC》0.09 (8P) | | 《DC》0.12 (8P) |
| 保 護 装 置 | | | 室内側：過電流、回転信号検出、ヒューズ 室外側：過電流(CT方式)、 圧縮機吐出温度サーミスター | | |
| 配管 | 冷 媒 | ガ ス 管 | mm | φ15.88 (フレア) | |
| | | 液 管 | mm | φ9.52 (フレア) | |
| | ドレン口 | 室内側 | | VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ 高さはドレン口から670mm以下) | |
| | | 室外側 | | VP25 | |
| 運転SW (温度設定範囲) | | ℃ | リモコン(冷・ドライ18~30、 暖16~30、冷暖自動17~27) | | |
| 外気運転範囲 | | ℃ | 冷房：-15 ~ +43DB 暖房：-20 ~ +15WB | | |
| ダクト接続口 | | mm | φ150 | | — |
| 外気導入口 | | mm | φ100 | | |
| エアーフィルター | | | ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属) | | |
| 運転音 | | dB (A) | 急45 強40 弱34 | | 冷52・暖55(静音：45) |
| 高圧ガス保安法区分 | | | 届出不要 | | |
| 主要付属品 | | | 配管断熱材、ドレンホース、 ホースバンド、据付説明書 | | |
| IPコード | | | IPX0 | | IPX4 |

※ 性能・電気特性および運転音はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)

※ 通年エネルギー消費効率はJRA4048に基づいた値です。

※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄()内は、最大寸法の値です。


※ 運転音は無響室で測定したもので、室内ユニット真下1.5m、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。

実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。


※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。

※ -5℃以下で冷房運転をする場合には別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。




PA09-07-(13)



拡大図B



| | |
|---|-------------------------------|
| ① | 据付固定穴 (4-R6.5) / アンカーボルト: M10 |
| ② | 冷媒配管接続口 (液管) φ9.52 フレア |
| ③ | 冷媒配管接続口 (ガス管) φ15.88 フレア |
| ④ | 冷媒配管取出口 |
| ⑤ | 電気配線口 φ26 |
| ⑥ | 電気配線口 φ38 |



矢視図A


| | | |
|----|----------------------|----------------|
| 品番 | CU-P140H3 -P160H3 | 外形寸法図 |
| 図番 | PA07-49-(16) | 標準インバーターPHシリーズ |

8FA-2-5250-936-00-1

配線方式の説明


| | |
|-----|--|
| 2線式 | 個別電源方式 (室内ユニット) 別電源 |
| 4線式 | 1電源方式 (室内渡り電源) 内外信号線別 |
| 3線式 | 1電源方式 (室内渡り電源) 内外信号線兼用 ※注意：極性有り |

※注意
上記配線方式の
いずれかをご確
認の上、この表で
示す端子台と接
続線の位置の通
りに施工願います。



注) 単相機種には
1相がありません。

※2線式の場合、
室内ユニットには
別電源が必要に
なります。




| 記号 | 名 称 |
|-------|------------------|
| FM1 | 室内送風機電動機 |
| DP | ドレンポンプ |
| FS | フロートスイッチ |
| TH1 | サーミスター (室温センサー) |
| TH2 | サーミスター (室内コイルE1) |
| TH3 | サーミスター (室内コイルE2) |
| F301 | 操作回路ヒューズ |
| CR | 室内コントロール基板 |
| LM1~4 | オートラップ電動機 (別売品) |
| RY302 | 補助継電器 |
| (HU) | 加湿器 (別売品) |
| (RCS) | リモコンスイッチ (別売品) |
| TH: | サーミスター (室温センサー) |
| □ | コネクタ、端子板 |
| ⊕ | 端子 |
| (WL) | ワイヤレスリモコン (別売品) |
| CR2: | 操作部 |
| RCS2: | 送信部 |

* 電源配線及びサービスは、
銘板の機種名を確認の上、
行ってください。

| | | |
|----|---|----------------------------------|
| 品番 | CS-P40, 45, 50, 56U3 -P63, 71, 80, 112U3 -P140, 160U3 | 電 気 回 路 図 4 方 向 天 井 カ セ ッ ト 形 |
| 図番 | PA09-07-(14) | |

8FA-2-5250-949-00-0



| | |
|-----|---|
| 3線式 | 1 電源方式 (室内渡り電源 内外接続線兼用) ※注意：極性有り |
| 4線式 | 1 電源方式 (室内渡り電源 内外信号線別) |
| 2線式 | 個別電源方式 (室内ユニット別電源) |

※注意
上記配線方式のいずれかをご確認の上、
この表で示す端子台と接続線の位置の
通りに、施工願います。

| 記 号 | 名 称 | 記 号 | 名 称 | 記 号 | 名 称 |
|----------------|----------------|------|----------------|-----------------|-----------|
| MS | 圧縮機電動機 | C | 電解コンデンサ (基板上) | RY001, 002, 101 | 補助継電器 |
| M1 | 送風機電動機 | RE | リアクタ | CR-CHEP160E | コントロール基板 |
| 20S | 四方弁 | HIC | ハイブリッドIC | CR-HIC | HIC基板 |
| M | 電子膨張弁 | BD | ブリッジダイオード | | サーミスター |
| F001, 002, 101 | 操作回路ヒューズ (基板上) | HS | ヒートシンク (放熱板) | | コネクタ |
| F003 | ヒューズ | TR | トランス (基板上) | | ターミナル |
| NF1, 2 | ノイズフィルタ (基板上) | T001 | カレントトランス (基板上) | | 端子板 |
| | | | | | ボードインワイヤー |

注) 基板を交換する場合は電源を切り、基板上のランプが全て消灯してから作業を行ってください。
点灯中に作業を行うと感電します。

| | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 品番 | CU-P140H3 -P160H3 | 電 気 回 路 図 |
| 図番 | PA07-49-(22) | 標準インバーター PHシリーズ |